LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

കാസർഗോഡ് മേഖലയിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിംഗ്

55 (400) ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കാസർഗോഡ് മേഖലയിൽ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിംഗ് പ്രവർത്തനം നടന്നുവരുന്നത് ; എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് ;

(ബി) കാസർഗോഡ് വിദ്യാനഗർ സബ്സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചുവരുന്ന കാസർഗോഡ് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽപ്പെട്ട കേളുഗുട്ട സബ്സ്റ്റേഷനിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിളിംഗ് നടത്തിവരുന്നുണ്ടോ ;

(സി) എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ; ഈ രണ്ട് സബ്സ്റ്റേഷനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്ര ?

ഉത്തരം

(എ)

(i) കാഞ്ഞങ്ങാട് 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും കാഞ്ഞങ്ങാട് ഠൗൺ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനായി 4.145 കി.മീ. 33 കെ.വി. ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു. ഇതിലേയ്ക്കായി 243.26 ലക്ഷംരൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ii) കാസർഗോഡ് 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും കാസർഗോഡ് ഠൗൺ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനായി 2 കി.മീ. 33 കെ.വി. ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി 105.64 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി) കാസർഗോഡ് 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനും (വിദ്യാനഗർ) കാസർഗോഡ് ഠൗൺ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനും (കേളുഗുട്ട) ഇടയിൽ 2 കി.മീ. ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ 5 കി.മീ. ദൂരമുണ്ട്.

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ

56 (401) ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :